

Anlage	Öl-/Gasheizung				Brennerersatz (Öl/Gas)	
	bis 1000kW		ab 1000kW		nicht relevant	
Leistung	neu	bestehend	neu	bestehend	neu	bestehend
Kamin (neu oder bestehende <sup>3</sup> )						
Einzureichende Unterlagen vor Einbau/Montage	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ WTA-Gesuch Seiten 1 bis 4</li> <li>♦ EN-LCC-ZH</li> <li>"Heizkostenrechner"</li> <li>♦ Fassadenplan Kamin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ WTA-Gesuch Seiten 1 bis 4</li> <li>♦ EN-LCC-ZH</li> <li>"Heizkostenrechner"</li> <li>♦ Zustandbestätigung Kaminanlage<sup>2</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ WTA-Gesuch Seiten 1 bis 4</li> <li>♦ EN-LCC-ZH</li> <li>"Heizkostenrechner"</li> <li>♦ Fassadenplan Kamin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ WTA-Gesuch Seiten 1 bis 4</li> <li>♦ EN-LCC-ZH</li> <li>"Heizkostenrechner"</li> <li>♦ Zustandbestätigung Kaminanlage<sup>2</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ WTA-Gesuch Seiten 1 bis 3</li> <li>♦ Fassadenplan Kamin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ WTA-Gesuch Seiten 1 bis 3</li> <li>♦ Zustandbestätigung Kaminanlage<sup>2</sup></li> </ul>
Einzureichende Unterlagen nach Einbau/Montage und vor Inbetriebnahme	♦ WTA-Gesuch Seite 5				♦ WTA-Gesuch Seite 5	
Auflagen durch	Baupolizei		Baupolizei und AWEL		Baupolizei	
Abnahmen vor Inbetriebnahme durch	Baupolizei				Baupolizei	
Obligatorische Rauchgasmessung	Rauchgaskontrolleur <sup>5</sup>				Rauchgaskontrolleur <sup>5</sup>	

Anlage	Holzfeuerungen ohne Sekundärfeuerung <sup>1</sup> (Schnitzel, Pellets, Stückholz)				Sekundärholzfeuerungen <sup>1</sup> (Cheminée, Cheminée-Öfen, Pellet-Öfen, Schwedenöfen, Speicheröfen etc.)	
	bis 70kW		ab 70kW		nicht relevant	
Leistung	neu	bestehend	neu	bestehend	neu	bestehend
Kamin (neu oder bestehende <sup>3</sup> )						
Einzureichende Unterlagen vor Einbau/Montage	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ WTA-Gesuch Seiten 1 bis 4</li> <li>♦ Fassadenplan Kamin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ WTA-Gesuch Seiten 1 bis 4</li> <li>♦ Zustandbestätigung Kaminanlage<sup>2</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ WTA-Gesuch Seiten 1 bis 4</li> <li>♦ Fassadenplan Kamin</li> <li>♦ Situationsplan</li> <li>♦ Schnitte zur Höhenberechnung der Kaminanlage<sup>2</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ WTA-Gesuch Seiten 1 bis 4</li> <li>♦ Fassadenplan Kamin</li> <li>♦ Situationsplan</li> <li>♦ Schnitte zur Höhenberechnung der Kaminanlage<sup>2</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ WTA-Gesuch Seiten 1 bis 3</li> <li>♦ Fassadenplan Kamin</li> <li>♦ Einbauanleitung/ Montageanleitung WTA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ WTA-Gesuch Seiten 1 bis 3</li> <li>♦ Zustandsbestätigung Kaminanlage<sup>3</sup></li> <li>♦ Einbauanleitung/ Montageanleitung WTA</li> </ul>
Einzureichende Unterlagen nach Einbau/Montage und vor Inbetriebnahme	♦ WTA-Gesuch Seite 5				♦ WTA-Gesuch Seite 5	
Auflagen durch	Baupolizei und Feuerpolizei		Baupolizei, Feuerpolizei und AWEL		Baupolizei und Feuerpolizei	
Zwischenabnahme Rohbau <sup>4</sup> durch	Feuerpolizei	nicht relevant	Feuerpolizei	nicht relevant	Feuerpolizei	nicht relevant
Abnahmen vor Inbetriebnahme durch	Baupolizei und Feuerpolizei				Baupolizei und Feuerpolizei	
Obligatorische Rauchgasmessung	Rauchgaskontrolleur <sup>5</sup>				Rauchgaskontrolleur <sup>5</sup>	

Anlage	Holzfeuerungen ohne Sekundärfeuerung <sup>1</sup> (Spänefeuerung)				Gas-Cheminée	
	bis 70kW		ab 70kW		nicht relevant	
Leistung	neu	bestehend	neu	bestehend	neu	bestehend
Kamin (neu oder bestehende <sup>3</sup> )						
Einzureichende Unterlagen vor Einbau/Montage	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ WTA-Gesuch Seiten 1 bis 4</li> <li>♦ Fassadenplan Kamin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ WTA-Gesuch Seiten 1 bis 4</li> <li>♦ Zustandbestätigung Kaminanlage<sup>2</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ WTA-Gesuch Seiten 1 bis 4</li> <li>♦ Fassadenplan Kamin</li> <li>♦ Situationsplan</li> <li>♦ Schnitte zur Höhenberechnung der Kaminanlage<sup>2</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ WTA-Gesuch Seiten 1 bis 4</li> <li>♦ Fassadenplan Kamin</li> <li>♦ Situationsplan</li> <li>♦ Schnitte zur Höhenberechnung der Kaminanlage<sup>2</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Gesuch Gas-Cheminée Seiten 1 und 2</li> <li>♦ Alle Beilagen, welche im Gesuchsformular gefordert werden</li> <li>♦ Fassadenplan Kamin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Gesuch Gas-Cheminée Seiten 1 und 2</li> <li>♦ Alle Beilagen, welche im Gesuchsformular gefordert werden</li> <li>♦ Zustandbestätigung Kaminanlage<sup>2</sup></li> </ul>
Einzureichende Unterlagen nach Einbau/Montage und vor Inbetriebnahme	♦ WTA-Gesuch Seite 5				keine	
Auflagen durch	Baupolizei, Feuerpolizei und GVZ		Baupolizei, Feuerpolizei, AWEL und GVZ		Baupolizei und Feuerpolizei	
Zwischenabnahme Rohbau <sup>4</sup> durch	Feuerpolizei	nicht relevant	Feuerpolizei	nicht relevant	nicht relevant	
Abnahmen vor Inbetriebnahme durch	Baupolizei und Feuerpolizei				Baupolizei und Feuerpolizei	
Obligatorische Rauchgasmessung	Rauchgaskontrolleur <sup>5</sup>				Rauchgaskontrolleur <sup>5</sup>	

Die Baubewilligung erfolgt in der Regel im Anzeigeverfahren gemäss §14 Abs. i BVV. **Ausnahme:** Tritt der Kamin nach aussen in Erscheinung (Neubau, Verlängerung, Anpassung) und liegt das Gebäude in der Kernzone (gemäss Zonenplan der Gemeinde) darf das Anzeigeverfahren nicht angewendet werden. Das Gesuch wird dann im ordentlichen Verfahren inkl. Publikation behandelt. In diesem Fall ist eine Aussteckung erforderlich (Sache des Bauherrn).

Weitere Arten von wärmetechnischen Anlagen werden in diesem Dokument nicht berücksichtigt. Es wird auf das WTA-Gesuchsformular verwiesen.

<sup>1</sup> Sekundärfeuerungen sind kleine Feuerungsanlagen, die einzelne Räume beheizen oder Dekorationszwecken dienen.

<sup>2</sup> Für die Zustandsbestätigung der Kaminanlage kann auf freiwilliger Basis das von der Ingesa erstellte Formular "Eignungsbestätigung für die Weiterverwendung von Kamin- und Abgasanlagen" genutzt werden. Alternativ kann die Bestätigung auch formlos (Brief, E-Mail etc.) erfolgen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass alle für die Beurteilung notwendigen Angaben gemacht werden.

<sup>3</sup> Wenn der Kamin als Brandschutzschacht weiterverwendet wird, ist er als bestehend zu betrachten und die Zustandsbestätigung einzureichen.

<sup>4</sup> Die Durchdringung von Wänden, Decken und Dächern ist der Feuerpolizei zur Zwischenabnahme anzumelden, bevor die Öffnungen verkleidet/verschlossen werden. Für die rechtzeitige Avisierung der Feuerpolizei ist der Installateur vom Kamin verantwortlich.

<sup>5</sup> Die obligatorische Rauchgasmessung bzw. die Sichtkontrolle gemäss Luftreinhalteverordnung LRV muss nach Fertigstellung der Anlage durch die Gemeinde beim Rauchgaskontrolleur beauftragt werden.